



COMUNE DELL'AQUILA

LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO
CONSERVATIVO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO
DEL 06/04/2009 DI "PALAZZO CENTI"



☐ ARCHITETTONICO

☐ STRUTTURALE

☒ IMPIANTISTICO

DATA
MAGGIO 2012

AGGIORNAMENTI

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTI MECCANICI

ELABORATO

M015

SCALA

1:100/F.S.

TIMBRO

IMPIANTO ANTINCENDIO A GAS INERTE

Rete di distribuzione
PIANTA PIANO INTERRATO ,SCHEMI ASSONOMETRICI, E PARTICOLARI

Progetto Architettonico

PROGETTISTA: DOTT. ING. ARMANDO CENTIONI
COLLABORAZIONE: Dott. Arch. Chiara Centioni
Via Garibaldi n. 5 - 00046 Grottaferrata (RM)
tel. +39 0694315833 fax +39069413076 - e-mail acentonl@dbnet.it


Progetto Strutturale

PROGETTISTA INCARICATO: PROF. ING. ANTONIO BORRI
DOTT. ING. ANDREA GIANNANTONI, DOTT. ING. FABRIZIO MENEGHINI
Servizi di Ingegneria S.r.l. Via delle Industrie n. 54 - 06037 S. Eracleo di Foligno (PG)
tel. +39 0742393564/65 fax +390742391195 - e-mail studio@serviziingegneria.com
DOTT. ING. ANDREA BAROCCI, DOTT. ING. MAURO DASASSO
Centro direzionale Flaminio, Via Flaminia n. 171 - 47923 Rimini (RN)

Progetto Impiantistico

STUDIO TERMOTECNICO DOTT. ING. ANTONELLO BOTTONE
Viale Alcide De Gasperi 58/A - 67100 L'AQUILA
tel./fax +39 0862410683 - e-mail : ingbottone@gmail.com

TIPICO DI COLLEGAMENTO BOMBOLE




DESCRIZIONE
01 VALVOLA F.R.
02 ATTUATORE MANUALE/PNEUMATICO
03 SOLENOIDE
04 VALVOLA A SFERA DI SFOGO
05 ATTUATORE PNEUMATICO
06 TEE

IMPIANTO
ANTINCENDIO
A GAS INERTE IG55
(Azoto - Argon 50%)


Ambiente ARCHIVIO

NOTE
1) TUBAZIONE API 5L grB Sch40 verniciata di colore rosso RAL 3000
2) RACCORDERIA FILETTATA=ASA 3000
SM SERRANDA MOTORIZZATA CHIUSURA FINESTRA E BOCCETTA ESISTENTE DI MANDATA
SRM GRIGLIA MOTORIZZATA CON FILTRO POLVERI FINI SISTEMA IMMISSIONE/ESTRAZIONE ARIA
ESTINTORI
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE
ESTINTORE PORTATILE A CO2

PARTICOLARE INSTALLAZIONE UGELLO A SOFFITTO




GRUPPO BOMBOLE (1:25)




DENOMINAZIONE
1 BOMBOLA GAS IG55 AZOTO-ARGON 50% DA L140
2 VALVOLA DI SCARICA 3/4"
3 COLLO D'OCA 3/4"
4 VALVOLA DI NON RITORNO
5 COLLETTORE DI SCARICA
6 ATTUATORE ELETTRICO
7 INTERRUOTORE A PRESSIONE IP
8 ATTUATORE PNEUMATICO RASTRELLIERA
9 RASTRELLIERA
10 BULLONI AD ESPANSIONE
11 BILANCETTA DI PESATURA

PIANTA PIANO SEMINTERRATO




NON RILEVABILE

Schema Assonometrico
Impianto Rivelazione Fumi



Schema Assonometrico
Impianto Spegnimento a Gas





COMUNE DELL'AQUILA

LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO CONSERVATIVO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 DI "PALAZZO CENTI"



☐ ARCHITETTONICO

☐ STRUTTURALE

☒ IMPIANTISTICO

DATA

MAGGIO 2012

AGGIORNAMENTI

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTI MECCANICI

ELABORATO

M015

SCALA

1:100/F.S.

TIMBRO

IMPIANTO ANTINCENDIO A GAS INERTE

Rete di distribuzione

PIANTA PIANO INTERRATO ,SCHEMI ASSONOMETRICI, E PARTICOLARI

Progetto Architettonico

PROGETTISTA: DOTT. ING. ARMANDO CENTIONI

COLLABORAZIONE: Dott. Arch. Chiara Centioni

Via Garibaldi n. 5 - 00046 Grottaferrata (RM)

tel. +39 0694315833 fax +39069413076 - e-mail acentioni@dbnet.it

Progetto Strutturale

PROGETTISTA INCARICATO: PROF. ING. ANTONIO BORRI

DOTT. ING. ANDREA GIANNANTONI, DOTT. ING. FABRIZIO MENEGHINI

Servizi di Ingegneria S.r.l. Via delle Industrie n. 54 - 06037 S. Ercolito di Foligno (PG)

tel. +39 0742393564/65 fax +390742391195 - e-mail studio@serviziingegneria.com

DOTT. ING. ANDREA BAROCCI, DOTT. ING. MAURO DASASSO

Centro direzionale Flaminio, Via Flaminia n. 171 - 47923 Rimini (RN)

Progetto Impiantistico

STUDIO TERMOTECNICO DOTT. ING. ANTONELLO BOTTONE

Viale Alcide De Gasperi 58/A - 67100 L'AQUILA

tel./fax +39 0862410683 - e.mail : ingbottone@gmail.com

